



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/39 от 05.02.2024 г.

Мною, Волковой Викторией Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 114 с углублённым изучением отдельных предметов "городского округа Самара, ИНН 6318206935, г. Самара, ул. Дыбенко, 24, г. Самара, пер. Лучистый, 3а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

г. Самара, ул. Дыбенко, 24

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.5.3. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения (стена в рекреации около библиотеки имеет трещины, часть штукатурки отлупилась; на стене 1 этаж у входа в туалет для мальчиков около окна трещина на стене), что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.5.2. Полы помещения рекреации на 1 этаже имеют дефекты и повреждения, (отколота часть плитки напольной);
- п. 2.4.11: в туалете для мальчиков на 1 этаже умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами; туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах;
- п. 2.8.9. не все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии (в кабинете №5 начальных классов не работает 2 потолочных светильника);
- п. 2.4.6.2: Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено не из дерева твердых лиственных пород, съемная доска, выполненная из дерева твердых лиственных пород, так же отсутствует;

г. Самара, пер. Лучистый, 3а

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- п. 15, 17 таблица 5.54: в соответствии с протоколом лабораторных испытаний и экспертным заключением, искусственная освещенность в учебном кабинете не соответствует нормативу

(экспертное заключение от 25.01.2024г. №1103, протокол лабораторных испытаний №649 от 25.01.2024г.);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: г. Самара, ул. Дыбенко, 24	
1.	- п. 2.5.3. Восстановить целостность отделки стен и потолков помещений (стена в рекреации около библиотеки имеет трещины, часть штукатурки отлупилась; на стене 1 этаж у входа в туалет для мальчиков около окна трещина на стене);
2.	- п. 2.5.2: восстановить целостность напольного покрытия (полы помещения рекреации на 1 этаже имеют дефекты и повреждения, (отколота часть плитки напольной);
3.	- п. 2.4.11: обеспечить в туалете для мальчиков на 1 этаже умывальные раковины мылом, электро- или бумажными полотенцами; туалетные кабины туалета для мальчиков оснастить сиденьями на унитазах;
4.	- п. 2.8.9. обеспечить исправность всех источников искусственного освещения (в кабинете №5 начальных классов не работает 2 потолочных светильника);
5.	- п. 2.4.6.2: обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород либо съемной доской, выполненной из дерева твердых лиственных пород;
г. Самара, пер. Лучистый, 3а СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:	
6.	- п. 15, 17 таблица 5.54: обеспечить соответствие нормативу искусственной освещенности в учебном кабинете (подтвердить лабораторно);

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Школа № 114г.о. Самара, юридический адрес: г. Самара, ул. Дыбенко, 24

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская,

13

тел: 8 (846)332-05-79

- E-mail: childarc@fsnsamara.ru


- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от

31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

В.А. Волкова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 05.02.2024г.


(подпись)

Ж.В. Терина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru в Департамент
образования Администрации городского округа Самара